

## Ing.-Büro Müller

---

**Von:** uwe.seidl@wwa-kg.bayern.de  
**Gesendet:** Mittwoch, 6. Dezember 2017 08:33  
**An:** i-w-m@t-online.de  
**Betreff:** AW: Gemeinde Röthlein, Gemeindeteil Heidenfeld, BPI "An der Sulz"

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Bedenken hinsichtlich des geplanten Baugebietes.

Das neu zu erschließende Baugebiet soll im Trennsystem entwässert werden.

Insofern muss die Niederschlagswasserbeseitigung in qualitativer und quantitativer Sicht bewertet werden und die entsprechenden Nachweise gemäß Merkblatt DWA-M 153 erstellt werden.

Die Einleitung, bzw. Versickerung des Niederschlagswassers stellt eine Benutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5 WHG dar und bedarf der Erlaubnis nach § 8,10 WHG i.V. Art.15 BayWG.

- Diese wasserrechtliche Erlaubnis ist bei der zuständigen Rechtsbehörde, dem Landratsamt Schweinfurt, zu beantragen.

Sofern sich im Laufe der Entwässerungsplanungen noch Fragen ergeben sollten, rufen Sie einfach unseren Mitarbeiter Herrn Manfred Keller (0971-8029-259) an.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Seidl

---

*Uwe Seidl*

Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen  
Kurhausstraße 26  
97688 Bad Kissingen

Telefon: 0971/8029-200  
Fax: 0971/8029-283  
E-Mail: [uwe.seidl@wwa-kg.bayern.de](mailto:uwe.seidl@wwa-kg.bayern.de)

**Von:** Ing.-Büro Müller [<mailto:i-w-m@t-online.de>]  
**Gesendet:** Dienstag, 5. Dezember 2017 16:12  
**An:** Poststelle (ALE Unterfranken); Bauernverband; Bayernwerk-Gas; Grafenrheinfeld, gemeinde (gde-grafenrheinfeld);